



บริษัท แอ็คทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
630 ซอยอ่อนนุช 54 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105526049042 (สำนักงานใหญ่)
โทร : 0 2320 5200 โทรสาร : 0 2320 5208
WEB SITE : www.acme-inter.com E-mail : info@acme-inter.com

เลขที่ใบเสนอราคา

QT240090

รหัสลูกค้า
592312

หน้า
1/1

วันที่ใบเสนอราคา
10/01/2024

วันที่ส่งพิมพ์
10/01/2024

ผู้อ้างอิง
จิตภา ลิ้มวาฑะรส
kartaservices@acme-
inter.com
0915561037

ผู้อ้างอิง (ลูกค้า)
คุณเพนิดา

080-523-8268

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000158831

เลขที่ใบเสนอราคาของคุณ

ที่อยู่จัดส่ง

ประตูด้านในห้องผ่าตัด ชั้น3 No.2

ที่อยู่

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์

โทรสาร

เงื่อนไขการจัดส่ง
เงื่อนไข 1

วิธีการจัดส่ง
By Truck

ใช้ได้ถึง
11/01/2024

เงื่อนไขการชำระเงิน
0 วัน

ระยะเวลาการส่งมอบ
60 วัน

ที่	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	%	จำนวนเงิน
10	800-XXXX	ค่าซ่อมคอนโทรล	1.00 TAW	4,500.00		4,500.00
20	800-0517	ค่าบริการตรวจเช็คประตูอัตโนมัติ	1.00 SET	2,000.00		2,000.00

R.2401/007

* ประกันงานซ่อม 3 เดือน *

หมายเหตุ

- กรณีต้องทำงานนอกเวลาทำการหรือทำงานวันอาทิตย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินและภาษีขาเข้า มีการเปลี่ยนแปลง หรือพันกำหนด

จิตภา		
ผู้เสนอราคา/Quoted by วันที่/Date 10/1/24	ผู้อนุมัติ/Approved by วันที่/Date 10/1/24	ยืนยันการสั่งซื้อ/Confirmed by วันที่/Date

รวมจำนวนเงิน (THB)	6,500.00
VAT (THB)	455.00
รวมเงินทั้งสิ้น (THB)	6,955.00



บริษัท แอซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

630 ซอยอ่อนนุช 54 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

WEBSITE : www.acme-inter.com

E-MAIL : kartaservices@acme-inter.com

โทรศัพท์ : 0-2320-5200

โทรสาร : 0-2320-5208

ใบสั่งซ่อม/บริการ

เลขที่ R. 2401/007

☒ งานซ่อม ☐ งานบริการ
☐ ติดตั้ง

S.

ส.

ลูกค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซ์ แอนด์ ซัน เฟอร์นิเจอร์

ชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติรุ่น **FS**

ที่อยู่ 426/37-38 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

จุดที่ติดตั้ง **ประตูกระจกในห้างฟาร์ต** ชั้น **3**

ช่างงาน คณะทันตแพทยจุฬา

อาคาร **ชม/ตึกย 93** No. **2**

โทร. 0-2277-6922

ติดตั้งเมื่อ **ก 1559** ☐ รับประกัน ☐ ไม่รับประกัน

โทรสาร 0-2690-8895

สัญญาบริการ ☐ หลังการขาย ☐ ต่อสัญญา

ผู้ติดต่อ คุณพนิดา

ปัญหาที่รับแจ้ง

ผู้รับเรื่อง

080 523 8268

ประตูไม่ทำงาน

คุณวีรบุษ

วันที่ 03/01/67.

เวลา 16.51 น.

ผู้ปฏิบัติงาน

**ประจักษ์
โสมรินทร์**

วันที่

4-1-67

เวลาเข้า 11.00

เวลาออก 12.00.

รายการที่พบว่ามีปัญหา (ตามที่แจ้ง)

ระบบขับเคลื่อน

1. คอนโทรล (Control Panel) **E14040886**
2. มอเตอร์ (Motor Gear) **E1404101X**
3. พูลเลย์ - อิสระ (Idle Pulley)
4. สายพาน (Timing Belt)
5. ตัวจับสายพาน (Arm-A, Arm-B)
6. แผงเทอร์มินอล (Terminal)

ระบบสัญญาณ

7. เซ็นเซอร์นอก (Out - Sensor)
8. เซ็นเซอร์ใน (In - Sensor)
9. สวิตช์กด (Push Button Switch)
10. สวิตช์สัมผัส (Touch Door / Switch)
11. สวิตช์ดึง (Pull Switch)

12. เซฟตี้บีม (Safety Beam)

ระบบไฟฟ้า

13. สวิตช์ พาวเวอร์ (Power Switch)
14. เบรกเกอร์ (Breaker)
15. อุปกรณ์สำรองไฟ UPS
16. หม้อแปลงไฟ (Transformer)

โครงสร้าง

17. ฟาโครบราง (Rail Cover) ☐ บานเฟรม ☐ บานเปลี่ยน
18. ราง (Rail) DN ☒ 5 ม. ☐ 6 ม.
19. ราง (Rail) EX ☐ 5 ม. ☐ 6 ม.
20. ราง (Rail) H-10 ☐ 5 ม. ☐ 6 ม.
21. ลูกกลิ้ง (Suspend) ☒ DN ☐ EX ☐ H-10
22. บานสไลด์ (Slide Door) ☐ บานเดี่ยว ☐ บานคู่

23. บานตาย (Fix Door)

24. ไกด์ประตูกองบาน (Guide)

- ☒ u guide
- ☐ wheel guide Ø 35
- ☐ wheel guide Ø 38

25. สึกหลาดกันชน (Felt For Glass Door)

26. สึกหลาดบานตาย (Felt For Fix Door)

27. สต๊อปเปอร์ (Stopper)

28. KEY SWITCH

29. ELECTRIC LOCK

30. ค่ารูป ก่อน / หลังทำ

กรณีล็อก **—** มม.

ระยะบานสูงจากไกด์ **10** มม.

ปัญหาที่พบจากการตรวจเช็ค

ไฟไม่ติดบนโครง.

Sensor ระยะห่างจากประตูด้านนอก **—** มม. / Sensor ระยะห่างจากประตูด้านใน **—** มม.

รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนที่นำกลับ ไปตรวจสอบที่บริษัท (ตามหมายเลขข้างบน) รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนใหม่ (ตามหมายเลขข้างบน)

1-2-4

การแก้ไขและดำเนินการต่อไป

ได้ทำการถอดมอเตอร์ - คอนโทรล - สายไฟ - สายพาน กลับไปตรวจสอบที่บริษัท. ประชุมถอดกรณีงาน.

ปรับบานสูงจากไกด์ **—** มม. / Sensor ระยะห่างจากประตูด้านนอก **—** มม. / Sensor ระยะห่างจากประตูด้านใน **—** มม.

แนวทางในการดำเนินการต่อไป

ตรวจสอบ/ติดตั้งในคู่มืออุปกรณ์ตัวกลไกมาติดตั้งในคู่มือ.

อ้างอิง

ใบเสนอราคา

P/O ลูกค้า

ใบสั่งซ่อม/บริการ



ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงานดังกล่าวแล้ว

เห็นว่าเรียบร้อยตามต้องการ

ลูกค้าลงนามด้วยบรรจุ

วันที่

4 ม. 67