

ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ

ชนิด แยกส่วน - แขน ยี่ห้อ ยูนิแอร์

ราคา 25000 BTU

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ 21 ส.ค. 2538

จำนวนเงิน 28,499.45 บาท

วัน เดือน ปี จำหน่ายจากบัญชี
ห้อง พัด

โดยเงิน ☐ งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์

☒ เงินทดแทน ปี 2538

ผู้ขาย บ. เกียรติธรรม โทร. 2776805

รับประกัน 1 ปี 2779810

ตั้งแต่ ถึง

หนังสือเลขที่

ห้องพัด

หมายเลขครุภัณฑ์

4120-001-0026

๑๙/๓๘

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ด.ป	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7 มี.ค. 44	คณภวิวัฒน์	ไม่เย็น - Magnetic contactor ขนาด 25 amp., 240 volt, 2 P.	1 อัน	433.35	
25 เม.ย 46		Breaker ตัดเองบ่อยมาก			
20 ส.ค. 46	คณภวิวัฒน์	- เปลี่ยน Breaker	1 อัน		
16 มี.ย. 47	คณภวิวัฒน์	คอมเพรสเซอร์ที่ติดกับผนังหัก - ทำที่แขวนคอมใหม่			ติดนอกหัวหัก หมดของ
23 ส.ค. 47	คณภวิวัฒน์ คุณธีรศักดิ์	ล้างทำความสะอาด Filter			
11 มี.ค. 48		ล้างทำความสะอาด			
11 เม.ค. 48		ล้างทำความสะอาด			
17 พ.ค. 49		ล้างทำความสะอาด			
18 ส.ค. 52	คณภวิวัฒน์	มีเสียงดังในตู้ an - มีเฟสกระดกไปอยู่ในเครื่อง - เอาเฟสกระดกออก			เนื่องจาก ผนัง ทรุดโทรม
14 พ.ค. 52	เอส เอ็ม พลัส	ล้าง an โดยช่างนอกคณะ		400	

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

หน้า 2

ว.ต.ป.	ร้านค้า ช่วงคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 ต.ค. 52	คุณเชวี่	น้ำหยด			
	คุณเชวี่, คุณอดิศักดิ์	- ดัดน้ำทิ้ง			
		- ถอดภาตรองน้ำ ทพ. ไร่ ไร่			
8 เม.ย. 54	108.10 ม.ท.ไฟฟ้า	สว่าน 401		400	
20 ม.ค. 54	คุณอดิศักดิ์	ไม้เย็บ			
		- ตระหวัด			
11 ม.ค. 54		ภาตรองน้ำ			
22 เม.ย. 54	ช่างทอหมอก	- 1 ฟุต 100 ซม. 1 ฟุต	1	2400	- ลำคอ
	บ. 108.10 ม.		1	900	- หักตอนกันความชื้น
	ทอไฟฟ้า		1	100	- ตั๋ว 11.55
			vat.	301	
				4601	
13 ก.ค. 2559		ตัวแอร์ไลบ์ช่างทอหมอก			
29 ธ.ค. 2559		Filter ช่าง			
5 ธ.ค. 61		ตัวแอร์ไลบ์ช่างทอหมอก			
- 3 ม.ค. 2562		ตัวแอร์ไลบ์ช่างทอหมอก			
14 ม.ค. 2563		ตัวแอร์ไลบ์ช่างทอหมอก			
18 ม.ค. 64		ตัวแอร์ไลบ์ช่างทอหมอก			
21 ม.ค. 65		ตัวแอร์ไลบ์ช่างทอหมอก			