

ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเลขครุภัณฑ์

4120-001-0026

ค. 10/38

ชื่อครุภัณฑ์ ... เครื่องปรับอากาศ

ชนิด ... แยกส่วน - แยก ยี่ห้อ ... ยูนิแอร์

โดยเงิน ☐ งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์

..... มูลค่า 25,000 BTU

☒ เงินทุนคณะฯ ปี 2538

ผู้ขาย บ. เกียรติตรงเพ็ชร โทร. 2976805

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ ... 21 ส.ค. 38

รับประกัน ... 1 ปี 2779810

จำนวนเงิน ... 28,499.45 บาท

ตั้งแต่ ... ถึง ...

วัน เดือน ปี จำหน่ายจากบัญชี

หนังสือเลขที่

ห้อง พัก พยาบาล

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ด.ป	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23 เม.ย. 44	ช่างดูแล คณบดีวิทยาลัย	ไฟไม่เข้าเครื่อง - ซ่อม			
23 ธ.ค. 47	คณบดีวิทยาลัย	ล้างล้างทำความสะอาด Filter			
11 ส.ค. 48		ล้างล้างทำความสะอาด			
11 ธ.ค. 48		ล้างล้างทำความสะอาด			
26 เม.ย. 49		ไม่เย็น			
4 พ.ค. 49	ดูแลรักษา	- ยก Breaker ขึ้น : Breaker ติดไป - ตรวจสอบ Hi-low			
17 พ.ค. 49		ล้างล้างทำความสะอาด			
14 พ.ค. 52	อ.ส.อ.ม.ท.ร.ไฟฟ้า	ล้างคอล์ย โดยช่างนอกคณะ		400	
8 เม.ย. 54				400	
14 ส.ค. 57		- ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง			
22 เม.ย. 58	ช่างซ่อม ม.อ.ส.อ.ม.ท.ร. ไฟฟ้า	- เปลี่ยนหลอดกรองน้ำใหม่	1	2400	- ค่าท่อ
			1	900	- ชุดท่อ 4 คอลง
			1	1000	- ค่าแรง
				301	- VAT
				<u>4601</u>	
13 ก.ค. 2559		ล้างแอร์ใกล้กับช่างภาพนอก			
29 ธ.ค. 2559		Filter ซ่อม			
5 เม.ย. 61		ล้างแอร์ใกล้กับช่างภาพนอก			

