

โปรดเก็บต้นฉบับครุภัณฑ์เข้าแฟ้ม
เพื่อเป็นหลักฐานในการซ่อม

ถ่ายเอกสาร

ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

คณะกรรมการแพทย์ศาสตร์

รหัสครุภัณฑ์

4120-001-9320

ศ. 6/49

ชื่อครุภัณฑ์

1 ตระกูล 110/1000

ชนิด

ชื่อ TASA KI

โดยเงิน

FUGE 32 (ATP) / CHGE 32

ขนาด 32,000 BTU.

S/N Fan coil 1103205040023 หมายเลขส่งซ่อม 0107164

S/N Condensing 2103205040014 " " 0184093

วันเดือนปี ที่ซื้อ

30 ต.ค. 48

จำนวนเงิน

32000-

บาท

วันเดือนปี จำหน่ายจากบัญชี

☐

งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์

☐

เงินกองทุน

☒

ครุภัณฑ์รับบริจาค

ผู้ขาย/ผู้บริจาค

โทร

ระยะเวลาประกัน

ตั้งแต่

หนังสือเลขที่

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ด.ป.	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
17 ก.ย. 51		น้ำยาชนิด			
24 มี.ค. 52	คุณศิริวัฒน์	- ทำความสะอาด ห้องปรับอากาศ ให้หายเย็น			
	คุณธีรวิทย์	- เปลี่ยน Cap. start 45 มค.	1 อัน		
14 พ.ค. 52	10 ส.ค. 52	ล้างแอร์โดยช่างนอกคณะ		400	
4 มี.ค. 54	คุณอดิศักดิ์	พัดลม แอร์ เปลี่ยนตัวพัดลม			
	คุณธีรวิทย์	- 9 พัดลม ฉีกขาด ใ้ภาวทราม			
		ติด - ใช้ไม่ได้			
8 เม.ย. 54	10 ส.ค. 54	ล้างแอร์ โดยช่างนอก		400	
23 ส.ค. 54	คุณธีรวิทย์	ไม่เย็น			
	คุณธีรวิทย์, คุณอดิศักดิ์	- ซ่อม			

ต่อด้านหลัง

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ด.ป.	ร้านค้า ข้างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
11 ก.ค. 55	คุณทวีชัย คุณศิริวิทย์, คุณอภิสิทธิ์	เวลาเปิดเครื่อง แล้วเข้าขาย - อุดท่อน้ำทิ้ง, ล้าง Filter			
25 มี.ย 56		ด. 11 กรว. ตรวจพัดลมคอยล์ร้อน 11 ท.ก			
11 ธ.ค. 2557		ไฟไม่เดิน			
7 ม.ค. 58	ดร.อภิสิทธิ์	- ติดท่อระดมเชื้อ			
20 เม.ย. 2559		- ไฟติดใช้งานไฟไม่ติด			
27 เม.ย. 2559	ช่างอุดพัดลม ช่างปรับระบบ	- พัดลม			
13 ก.ค. 2559		ล้างแอร์ โดยช่างนอกคณะ			
22 ส.ค. 2559	คุณอภิสิทธิ์	- ทดสอบระบบ แอร์ มีเสียงรบกวนเสียง			
8 พ.ก 60		- ทดสอบระบบ แอร์ มีเสียงรบกวนเสียง			
24 พ.ก 60	คุณอภิสิทธิ์	- ช่าง			
5 ม.ก 61		ล้างแอร์ โดยช่างภายนอก			
- 3 ม.ค. 2562		ล้างแอร์ โดยช่างภายนอก			
14 ม.ค. 2563		ล้างแอร์ โดยช่างภายนอก			
23 มี.ก 63		น้ำยาแอร์รั่ว			
18 มี.ก 64		ล้างแอร์ โดยช่างภายนอก			
21 มี.ย 65		ล้างแอร์ โดยช่างภายนอก			