ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

CU-DENT

รหัสครุภัณฑ์

4120-001-0440 คร./50

ห้อง Maxillofacial digital clinic

ชื่อครุภัณฑ์ **เครื่องปรับอากาศขนาด 44000 BTU**

ยี่ห้อ ทาซากิ รุ่น FUG-1600

โดยเงิน กท.สินทรัพย์-ทันตะฯ

ผู้ขาย .....

วัน, เดือน, ปี ที่ซื้อ 27 ก.ย.50

โทร. ..... แฟ็กซ์. .....

จำนวนเงิน - บาท

6 ธค 2559 จัดโอนจากงานพัสดุ

ระยะเวลารับประกัน 1 ปี

ตั้งแต่ 27 ก.ย.50 ถึง 27 ก.ย.51

วัน, เดือน, ปี จำหน่ายจากบัญชี..... ทะเบียนรับครุภัณฑ์เลขที่ -

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว. ด. ป.	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29 ธ.ค. 2559		- แอร์เสียงดังมาก			
		มอเตอร์คงขเป็นสาเหตุ			
5 มิ.ย 60	คุณอัศกร์	- ซ่อม เปลี่ยนมอเตอร์			
25 กย 60	คุณอัศกร์	- มีน้ำหยด			อากท่อน้ำนอกอาคาร
5 มก 61		ล้างแอร์โดยช่างภายนอก			
6 สค 61		- แอร์ไม่เย็น			
8 สค 61	คุณอัศกร์	- ซ่อม ใช้งานได้			(แอร์เป็นเอง)
- 3 ม.ค. 2562		ล้างแอร์โดยช่างนอกคณะ			
6 สค 62		มีน้ำหยด			
14 ม.ค. 2563		ล้างแอร์โดยช่างภายนอก			
18 มี.ค 64		ล้างแอร์โดยช่างภายนอก			
11 พค 65		มีน้ำหยด			
21 มิย 65		ล้างแอร์โดยช่างภายนอก			