

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน

6115-001-0001 รพ. 07-1/38 (1.2)(2-2)

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ด.ป.	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ตามใบ	บริษัท ได้ ตัว พวต. เครื่องอัตโนมัติ 1 ตัว	1	เวลา 12.30 น.	(จากที่ยังใช้เครื่อง)
5 ธ.ค. 52		พวต. เครื่อง เป็น เวลา ประมาณ 15 นาที			
13 ม.ค. 52		แบตเตอรี่ เสื่อม และ ท่อลม			
		เปลี่ยน ถ่านน้ำ และ เครื่อง , ไล่น้ำ			
		- เปลี่ยน แบตเตอรี่	1 ลูก		
15 ม.ค. 52		ต้องการให้ช่างมาเช็คว่า เวลาไฟดับ เครื่องทำงาน แล้วจะ			
		จ่ายไฟให้รถในโรง เพราะตอนนี้ ดูเหมือนว่า			
		ถ้าไฟดับ ยูนิต + มอเตอร์ ก็ใช้ไม่ได้			
		มีแต่ไฟจุดอื่น ก็ใช้ได้			
9 ส.ค. 52	คุณดมส	- เช็คว่า พวต. ทำงาน			
	คุณเกษม	ปกติ ทุกอย่าง			
11 ม.ค. 53		ฝาปิดหม้อน้ำชำรุด			
20 ม.ค. 53	คุณพิสวณ	- ให้โทรแจ้ง ทัก ล้าง Service (สีชมพู โทร)			
		เป็นรายปี ค่อย เติมน้ำมัน			
9 พ.ค. 53		ฝาปิดหม้อน้ำชำรุด			
	คุณอดิศักดิ์	- เปลี่ยน ฝาปิดหม้อน้ำ	1 ลูก	454.75	
14 ม.ค. 54		เครื่องไม่ทำงาน เวลาเกิดไฟดับ			
	คุณดมส	- เปลี่ยน Battery	1 ลูก		
12 ม.ย. 55	ป.ท.จ. มาร์ก	- เปลี่ยน อุปกรณ์ไฟฟ้า			
		- ซีลคเตอร์ โวลท์ (ใหญ่)	1 ชุด	950	
		- ซีลคเตอร์ โวลท์ (เล็ก)	1 ชุด	850	
		- ช่างมาทำงาน	1 ชุด	1,150	
				2,950	

ลดภาษี 10% เหลือ
บาท 9 %

รวม

2,655
185.85

2,840.85

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ค.ป.	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7 พ.ย. 55	บ. ท. จ.	เปลี่ยนสายน้ำมันเครื่อง, ใส่น้ำมัน, ล้างหม้อน้ำ	1	1,000	
	มาร์เก็ตติ้ง				
18 ม.ค. 56	บ. ท. จ.	เปลี่ยนสายน้ำมันเครื่อง, ใส่น้ำมัน, ล้างหม้อน้ำ	1	1,000	
	มาร์เก็ตติ้ง	- กรองดักน้ำ	1	740	
		- กรองไฟฟ้า	1	590	
		- กรองน้ำมันเครื่อง	1	490	
		- น้ำมันเครื่อง	1	2,500	
		- น้ำมันเบรค	1	200	
		- น้ำมันล้างหม้อน้ำ	1	220	
				4,720	
		ส่วนลด 10%		472	
				4,248	
		Vat 7%		297.36	
				<u>4,545.36</u>	
18 ม.ค. 56		เช็ท 3 เดือนครั้ง - ปกติ			
17 ก.ค. 56		เช็ท 3 เดือนครั้ง - ปกติ			
20 ก.พ. 2558		เช็ท 3 เดือน. ม. ท. ท. ท. - ทำใบเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ			
	ม. ท. จ.	- AVR	1		
	มาร์เก็ตติ้ง	- ไขควงทดสอบ ด้วยขั้วสาย 12VDC	1		
3 ส.ค. 56		เช็ท 3 เดือน - ทำหม้อน้ำ - หม้อน้ำ			
- 1 ธ.ค. 2558		เครื่องไฟฟ้าทำงาน			
- 8 ก.ค. 2559		- หม้อน้ำ, ล้างหม้อน้ำ (เปลี่ยน)	1		
25 ก.ค. 61		- หม้อน้ำ, ล้างหม้อน้ำ			
2 ก.ย. 61		- เปลี่ยนหม้อน้ำ 100 A	1	6,700	
		- ใส่น้ำมัน	1	2,154.00	

Vat 7%

28,240
1,976.80
30,216.80

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ด.	ร้านค้า ข้างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
21 ธ.ค. 62		เครื่อง start ทำเล็วด้ม			
18 ม.ย. 62		เครื่อง start ทำเล็วด้ม			
12 มี.ค. 63	ม.ไทย-เขมร	มอเตอร์ ทรานส์ฟอร์มเมอร์			
		1 เปลี่ยนไฟโคมมอเตอร์ 70 HFR 120	3 ทัง	1650	
		2 เปลี่ยนไฟโคมมอเตอร์ 70 HF 120	3 ทัง	1650	
		รวม		3300	
		Vat 7%		231	
		รวม		3531	
25 มี.ย. 63		- เมาเตอร์เลื่อน			
3 ธ.ค. 63	ม.ไทย-เขมร	- เปลี่ยนชุดทองขาวน้ำเงิน	1 ชุด	2300	
	มอเตอร์	- เปลี่ยนเมาเตอร์	1 ชุด	5800	
		- เปลี่ยนขั้วเมาเตอร์	1 ชุด	150	
		- เปลี่ยน Pump AC	1 ชุด	13000	
		รวม		21250	
		Vat 7%		1487.50	
				22737.50	
18 ก.ก. 65		- เมาเตอร์เลื่อน			

ใบ 3 เดือน/ครั้ง

ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

หมายเลขครุภัณฑ์

6115-001-0001

รพ. ๐7-1/38(1.2)

คณะกรรมการแพทย์ศาสตร์

ชื่อครุภัณฑ์ ... เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน

ชนิด..... ยี่ห้อ THAI- GENERATOR โดยเงิน ☒งบประมาณ 38 หมวดครุภัณฑ์ (2.2)

รุ่น T.G. 250M ขนาด 65 KVA (52 KW)

Sr: 3808114 ☐เงินทุนคณะ

ผู้ขาย ... ม. 6 ทช-เยพเนอเรีย เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องยี่ห้อ Sr: 45133081

รับประกัน 1 ปี

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ 4. ๓๑. ๒๕๖๓

ตั้งแต่..... ถึง.....

จำนวนเงิน 490,000 บาท

วัน เดือน ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

หนังสือเลขที่. แจ้งซ่อม 02-7401028-30

061-674-2907 (ผู้จัดการ) ๑๓๐๖

๐๙๙-๒๔๖-๕๑๔๒

ทำสัญญา กค. (เก็บมอบ)

๐๙๑-๔๖๕-๑๕๔๙

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ด.ป	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
5 มี.ค. 41	คณ. ๓๐๓	เปลี่ยน Battery 24 โวลท์	1 ลูก		
23 มี.ค. 43	ช่างคณะฯ	ไฟไม่เข้าเครื่อง			
	คณ. ๓๐๓, คณ. ๓๐๓	- เปลี่ยน Battery	1 ลูก		
4 ธ.ค. 44	บ. ท. จ. มาร์เก็ตติ้ง	เครื่องใช้งานไม่ได้ แต่มีเสียง			
		สลับงานตั้งแต่ตอน ๓ ตลอดเวลา			
		- ค่าเปลี่ยนชุด Control ATS. แผ่น II		1,670	
		- 42-05-02 ค่าบริการตรวจเช็ค		2,500	
				4,170	
		Vat 7%		291.90	
		รวม		4,461.90	
24 ต.ค. 45	คณ. ๓๐๓, คณ. ๓๐๓	เครื่องไม่ทำงาน			
	บ. ท. จ. มาร์เก็ตติ้ง	- ชด. แบตเตอรี่	1 ลูก	2,300	
		- ไดโอด 70 HFR	1 ตัว	520	
		- ค่าบริการแลกรวบรวมระบบ		3,500	
				6,320	
		Vat 7%		442.40	
		รวม		6,762.40	

ไปพบหลัก

จ.ด.ป.	ชาวต.๒ ร้านค้า	รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23 มี.ค. 47		ไฟฉุกเฉินไม่ทำงาน - เปลี่ยน Battery ใหม่	1 ลูก	2,500	
12 ก.ค. 48		① ระบบทำงานอัตโนมัติโรงโรงแปรรูป ทำงานตลอดเวลา ไม่ติด ② น้ำมันเชื้อเพลิงใกล้หมด			
19 พ.ค. 49		เครื่องไม่ทำงาน แล้งเปิดด้วยวิธีกดปุ่ม (Manual)			
25 ก.ค. 49	บ.ที.จี.มาร์เก็ตติ้ง	- ค่าบริการ ตรวจเช็ค - ค่าพาหนะ		2,500 1,500 4,000	+ Vat 7% = 280
26 ก.ค. 49		เครื่องไม่ทำงาน (เปลี่ยนท่อเครื่อง)			
19 ธ.ค. 49	บ.ที.จี.มาร์เก็ตติ้ง	- ค่าชุด Control ATS. Model ONEC-OEC02 - ค่าบริการ - ค่าพาหนะ		52,000 2,500 1,500 56,000	
		Vat 7 %		3,920	
		รวม		59,920	
19 ธ.ค. 49		ได้เติมน้ำมันโซล่าไว้ ประมาณ 50 ลิตร (ครึ่งถัง)			
22 ธ.ค. 49		หม้อน้ำรั่ว , แบตเตอรี่เสื่อม และ ต้องการเปลี่ยน สายน้ำมันเครื่อง , ไล่กรอง			
27 ก.พ. 50	บ.ที.จี.มาร์เก็ตติ้ง	- แบตเตอรี่ 12 V. 100 AH - กบแก๊สตาโรท - ไฟลิ่งทว. 25 mm. 220V. สีแดง - ซ่อมหม้อน้ำ - กรองน้ำมันเครื่อง LF 3345 - กรองน้ำมันโซล่า - กรองดักน้ำ PS 1280 - น้ำมันเครื่อง # 40 - น้ำมันรักษาหม้อน้ำ - กรองอากาศ - ค่าพาหนะ	1 ลูก 1 ตัว 3 กล่อง 1 ราง 1 ลูก 1 ลูก 1 ลูก 1 ถัง 1 ขวด 1 ลูก 1 คัน	4,800 400 480 1,400 600 640 700 1,900 160 1,600 1,000	
		Vat 7 %		13,686	
				957.60	