ที่นั่งผู้ป่วย

8/๑

ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

คลินิกบัณฑิตศึกษา ชั้น 8

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัสครุภัณฑ์

332200003941 รพ.06/53

ชื่อครุภัณฑ์ **เครื่องปรับอากาศ 48000BTU**

ยี่ห้อ..... รุ่น.....

งานปรับปรุง ชั้น 8

S/N : .....

โดยเงิน **กท.สินทรัพย์-ทันตะฯ**

ผู้ขาย. **บจ.วิษณุโชค**

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ **30 ก.ย.52**

โทร. **02-742-0288** แฟ็กซ์. **02-742-0289**

จำนวนเงิน **43,102.-** บาท

ระยะเวลารับประกัน ..... **ปี**

ตั้งแต่ ..... **ถึง** .....

วัน, เดือน, ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ทะเบียนรับครุภัณฑ์เลขที่ **154,155/53 ลว.** .....

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว. ด. ป.	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มี.ค. 55		น้ำหยด			
29 มี.ค. 2555		ล้างแอร์			
19 เม.ย. 2556		ล้างแอร์			
-5 ก.พ. 2557		น้ำรั่ว			
29 ส.ค. 2557		ล้าง ทำความสะอาด			
2 ธ.ค. 57		ล้างตู้ด้านนอกห้อง			
24 มี.ค. 58		น้ำหยด น้ำทอด			
5 พ.ค. 63		ล้างแอร์	1		
27/6/66		แอร์ไม่เย็น			