ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คลินิกบัณฑิตศึกษา ชั้น 8

รหัสครุภัณฑ์

332200003948 รพ.06/53

งานปรับปรุง ชั้น 8

ชื่อครุภัณฑ์ **เครื่องปรับอากาศ 60000BTU**

ยี่ห้อ..... รุ่น.....

S/N : .....

โดยเงิน **กท.สินทรัพย์-ทันตะฯ**

ผู้ขาย. **บจ.วิษณุโชค**

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ **30 ก.ย.52**

โทร. **02-742-0288** แฟ็กซ์. **02-742-0289**

จำนวนเงิน **48,548.-** บาท

ระยะเวลารับประกัน ..... ปี

ตั้งแต่ ..... ถึง .....

วัน, เดือน, ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ทะเบียนรับครุภัณฑ์เลขที่ **154,155/53 ลว.** .....

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ป.	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 มิ.ย. 2555		หยิดน้ำ			
25 ก.ย. 2555		ไม่เย็น			
19 เม.ย. 2556		คอมเพรส			
28 พ.ค. 2556		ไม่เย็น			
18 มิ.ย. 2556		ไม่เย็น			
26 ก.ค. 2556		มีกรณี Control เครื่องคอมพิวเตอร์ ชำรุด			
13 ก.ย. 2556		ไม่เย็น			
29 ส.ค. 2557		ตั้ง ทำความสะอาด			
[illegible]		เช็ดทำความสะอาด			
1 ก.พ. 2560		ปรับเย็น			
5 พค 63		ล้าง 460 บ.	1		
17 ส.ค. 65		ชำรุดใช้งานไม่ได้			