

เลขที่ 4442/2565


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จำ




ด่วน

รหัสกองทุน 2320047000 กองทุน กองทุนทั่วไป
รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000 กิจกรรม ก.สส.งานบริหารทั่วไป
รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000 ศูนย์ต้นทุน งานกายภาพ
รหัสวิชา () คลินิก () ปฏิบัติการ () บรรยาย วันที่ 21/02/2565
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัด (ข.65-2-00796 งานกายภาพ)	งาน	1	13,520.52				
รวม				13,520.52				


นาย เกรียงไกร การสมวรรณ (88604)
เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย
/ /


อ.ทพ.ดร. ณัฐฉา คุดตะเทพ
ประธาน กองทุนทั่วไป
/ /


นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย
/ /

หัวหน้างานพัสดุ
/ /

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00796
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-21

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88604

หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบประกอบอาคารและเครื่องกล

รายละเอียด : อัลดมไม้ขึ้น

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องผลิตอากาศอัด	332240000035รพ.04/55(2.4)	เครื่องผลิตอากาศอัด	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย กฤษณ์ คงประสิทธิ์

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดกุ่นไม่สามารถซ่อมได้

.....
.....

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาย เกรียงไกร การสมวรรณ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่



บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จำกัด

15 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Tel:02-464-3201 Fax:02-115-7812

ใบเสนอราคา/QUOTATION

เรียน คุณคมสัน จันทิมากร คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-218-8931 Fax:0-2218-8906 อ้างอิง	เลขที่ใบเสนอราคา QT2202076 วันที่ 21/02/65 สินค้า 30 วัน ถึงวันที่ 23/03/65
---	---

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	7.8607.00030 Cable SC2 W117 X14 2x0.5?x2200 C	1 ชิ้น	8,300.00	10%	7,470.00
2	7.2425.0 ^ WORKING ELEMENT 75C	1 ชิ้น	5,740.00	10%	5,166.00
	KAESER MODEL ASD37,P/N:ASD.2-2492 (NO.2) ด็กสมเค็จข่า *ซ่อมด่วน				

รวมเป็นเงิน	12,636.00
หัก ส่วนลด	0.00
จำนวนเงินหลังหักส่วนลด	12,636.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	884.52
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	13,520.52

ตัวอักษร: (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสองสตางค์).

หมายเหตุ:

ราคาที่เสนอรวม VAT 7%

เครดิต 30 วัน หลังจากตั้งสินค้า

กำหนดส่งของ ส่งของ 7-15 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ

ขอแสดงความนับถือ

อรรรรณ เต็มรัมย์

COMTECH INTERTRADE



บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จำกัด
15 ซ.ประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Tel. 02-484-3201 Fax 02-115-7812
www.comtech.co.th

Comtech Intertrade Co., Ltd
15 Sol Phacha Uthit 19, Bangmod,
Thung Khru, Bangkok 10140
Tel 02-484-3201 Fax 02-115-7812
www.comtech.co.th

Service Report

NO.

Date : 11/2/65	Engineer : นาย
Company : ร. มห. ดอนเมือง/นครฯ	Product Model : ASD 37
Address : นครฯ	Serial No. :
Contact person : นาย ก. ก.	Part. No. :
Tel : 098 828 8364 Fax :	Year. :

☐ Repairs	☐ Service Contract	Warranty ☐ Yes.
☐ Filter Change	☐ Commissioning	☐ No.

☐ Air Compressor	☐ Eco-Drain	☐ Booster	☐
☐ Air dryer	☐ Filter	☐ Blower	☐

Description : ASD 37 P/N ASD.2 S/N 2492

Model No. 16924 / 5304 km

ตรวจวัดอุณหภูมิ - ตรวจวัดอุณหภูมิห้องเครื่อง 16.1°C

วัด Temp. 89°C

- working element 1. 100 W 117 7.8607.00033 212/65 / PC

2. working element 85 - C / PC

Q19 202 046. (01/2/65)

ASD 37 P/N ASD.2 S/N 2493

Model No. 17775 / 5528 km - ตรวจวัดอุณหภูมิห้องเครื่อง 16.1°C

ตรวจวัดอุณหภูมิ - ตรวจวัดอุณหภูมิห้องเครื่อง 16.1°C

- Seal Inlet Valve 850.

วัด Seal Inlet Valve 400990.0

- Seal Inlet Valve 400990.0

Mainkit Inlet Valve 400990.0

Labour time :	Travel time	Signature Customer	Signature Comtech
From AM/PM	From	Name : นาย	Name : นาย
Till AM/PM	To :	(.....)	(.....)
Total Hr (s)	Time : Hr (s)		