



กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอ ซื้อ หรือจ้าง สุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือ ค่าจ้าง ในห้อง ตลาด ปัจจุบัน ต่อหน่วย	ราคาครั้ง หลังสุด ต่อหน่วย	กำหนด เวลาที่ ต้องการ ใช้หรือแล้ว เสร็จ	
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ข.65-2-00807 งานโสต ทัศนศึกษา)	งาน	1	9,311.14				
รวม				9,311.14				

นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย

_____/_____/_____

หัวหน้างานพัสดุ

_____/_____/_____

101/8777

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00807
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-22

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง นันทนา จำปาดี

เบอร์โทร (ภายใน) : 89006

หน่วยงาน : 1324203000 : งานโสตทัศนศึกษา

มีความประสงค์ : บำรุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : เป็นน้อย

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	ยี่ห้อ ทาซากิ รุ่น FUJE - 38 / CHJE-38-3 (fcu 6/15)	132200001779 สศ.51สศ/51	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 BTU	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย กฤษณ์ คงประสิทธิ์
ช่างซ่อม : นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

ส่งซ่อมทางไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อม, เปลี่ยนโมเตอร์
ขอซื้ออะไหล่, ขอรับบริการ ช.อ.ท. แผนกซ่อมบำรุง
และ อะไหล่

รายละเอียดการทางชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง นันทนา จำปาดี)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่



ทจก. เอส.เอ็ม. การไฟฟ้าและโยธา
S.M. ELECTRIC & CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขที่ 45/22 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Tel : 02-245-3977, FAX 02-642-5521
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103516028725

ใบเสนอราคา

เรื่อง ขอเสนอราคา

เลขที่ 3328/6502

เรียน ประธานจัดซื้อ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Invoice No.

วันที่

Date

ทางบริษัทฯ มีความยินดี ขอเสนอราคา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อทาทากิ ขนาด 38,000 บีทียู รหัสครุภัณฑ์ 132200001779 ที่งานโสตทัศนศึกษา			
1 .	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น ยามาฮิ ขนาด 1/10 HP	2.00 ตัว	2,580.00	5,160.00
2 .	เปลี่ยนใบเวอร์ใบพัดแบบพลาสดักมอเตอร์คอยล์เย็นใหม่	2.00 อัน	750.00	1,500.00
3 .	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นคอยล์ยูนิตและคอนเดนซิ่ง	1.00 งาน	1,000.00	1,000.00
4 .	ค่าแรงในการซ่อม	1.00 งาน	1,500.00	1,500.00
	รวมเป็นเงิน			9,160.00
	ส่วนลดพิเศษ 5%			458.00
	รวมราคาทั้งสิ้น			8,702.00
	รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			8,702.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			609.14
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Total			9,311.14

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน และคงได้รับใช้ท่านในการครั้งนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

หมายเหตุ : กำหนดเสร็จภายใน 30 วัน
เป็นราคา 30 วัน

(นายศิริชัย อมรปฏิเวธ)
ผู้จัดการ



8x m.
11/03/65