จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 9 กันยายน 2565 เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000202019

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320010885

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ
ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก หจ.เอส.เอม.การไฟฟ้าและโยธา
ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 6509/7339 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565
ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง	ตามใบส่งของ	ตามที่รับจริง	
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ -332200005892 สล.60 1.เปลี่ยนใบพัดโบว์ แบบPVC 2.เปลี่ยนแกนต่อเพลาเหล็กมอเตอร์คอยล์เย็น 3.ค่าแรงในการซ่อม	เครื่อง	1	1	1	4,675.90
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงิน (สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)						4,675.90

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 499/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ได้ดำเนินการตรวจพัสดุ/งานจ้าง ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วผลปรากฏผล ดังนี้

☑ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลง

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงเห็นสมควรเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้

นายกฤษณ์ คงประสิทธิ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ _____

น.ส.พจนกร พลอยงาม ผู้บันทึกข้อมูลหลังผ่านการตรวจรับ _____ ____/____/_____

หมายเหตุ : 9388/65,65-2-01772
ฝ่ายวิชาการ

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000202019 รวม 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 4,675.90 บาท

เลขที่ 9388/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จ้าง

25650727_9388/2565

รหัสกองทุน	2320047000	**กองทุน**	กองทุนทั่วไป
รหัสเขตตามหน้าที่	11613200700000	**กิจกรรม**	ก.สส.งานบริหารทั่วไป
รหัสศูนย์ต้นทุน	1324105000	**ศูนย์ต้นทุน**	งานกายภาพ
รหัสวิชา	( ) คลินิก ( ) ปฏิบัติการ ( ) บรรยาย	**วันที่**	27/07/2565

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ช.65-2-01772 ฝ่ายวิชาการ)	งาน	1	4,675.90				
			รวม	4,675.90				

นาย เกรียงไกร การสมวรรณ (88604)
เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย
_____/_____/_____

นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย
_____/_____/_____

อ.ทพ.ดร. ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพ
_____/_____/_____

ผศ.ทพ.ดร. ดำรงค์ ดำรงค์ศรี
ประธาน กองทุนทั่วไป
_____/_____/_____

หัวหน้างานพัสดุ
_____/_____/_____

SM (7)

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01772
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-07-25

<u>ส่วนที่ 1</u> สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย ธนบดี โถสัมฤทธิ์ เบอร์โทร (ภายใน) : 88654 หน่วยงาน : 1324200000 : ฝ่ายวิชาการ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : แลปคุณสุริยะ ชั้น 2 ดีกทันดกรรม 1 ใบพัดแกนต่อชำรุด

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU	332200005892สล./60	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU ยี่ห้อ YORK รุ่น Y1FFXC036BANFA/Y1FFYC036BANFA	

<u>ส่วนที่ 2</u> สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย กฤษณ์ คงประสิทธ์
ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชติ สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

✓ ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด .....

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด ส่งบริษัทเปลี่ยนใบพัดโบร์ PVC แลเปลี่ยน แกนเพลาอเมอร์ตอนกลับ ตามใบเสนอราคาที่แนบมาพร้อมนี้

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน	ลงชื่อ	ลงชื่อ
.....	.....	.....
(นาย ธนบดี โถสัมฤทธิ์)	ช่างซ่อม	หัวหน้างานกายภาพ
วันที่	วันที่	วันที่ .....

หจก. เอส.เอม. การไฟฟ้าและโยธา
S.M. ELECTRIC & CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขที่ 45/22 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Tel : 02-245-3977, FAX 02-642-5521
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103516028725

ใบเสนอราคา

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน *คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*

เลขที่ *3422/6507*
Invoice No.
วันที่
Date

ทางห้างฯ มีความยินดี ขอเสนอราคา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อยอร์ค ขนาด 36,000 บีทียู			
	หมายเลขครุภัณฑ์ 332200005892 สล./60			
	ที่ฝ่ายวิชาการ			
1 .	*เปลี่ยนใบพัดโบว์ แบบ PVC (ของบริษัท)*	*2.00 ใบ*	*800.00*	*1,600.00*
2 .	*เปลี่ยนแกนต่อเพลาเหล็กมอเตอร์คอยล์เย็น*	*1.00 ชุด*	*1,800.00*	*1,800.00*
3 .	*ค่าแรงในการซ่อม*	*1.00 งาน*	*1,200.00*	*1,200.00*
	รวมเป็นเงิน			*4,600.00*
	ส่วนลดพิเศษ 5%			*230.00*
	รวมราคาทั้งสิ้น			*4,370.00*

	รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total	*4,370.00*
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat	*305.90*
สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Total	*4,675.90*

ทางห้างฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการพิจารณาจากท่าน และคงได้รับใช้ท่านในการครั้งนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นางประดับพร อมรปฏิเวธ)
ผู้เสนอราคา

หมายเหตุ : กำหนดเสร็จภายใน 30 วัน
ยืนราคา 30 วัน

หจก. เอส.เอม. การไฟฟ้าและโยธา
S.M. ELECTRIC & CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขที่ 45/22 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Tel : 02-245-3977, FAX 02-642-5521

ต้นฉบับใบส่งของ / ต้นฉบับใบแจ้งหนี้
Invoice / Debit note
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0103516028725

ชื่อผู้ซื้อ Buyer Name: *คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*

ที่อยู่ Address: *ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ*

เล่มที่ / เลขที่ Invoice No.: *6509/7339*

วันที่ Date: 29 ก.ย. 2565

อัตราภาษี ร้อยละ 7

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	PO 3320010885			
	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อยอร์ค ขนาด 36,000 บีทียู			
	หมายเลขครุภัณฑ์ 332200005892 สล./60			
	ที่ฝ่ายวิชาการ			
1 .	*เปลี่ยนใบพัดโบว์ แบบ PVC (ของบริษัท)*	*2.00 ใบ*	*800.00*	*1,600.00*
2 .	*เปลี่ยนแกนต่อเพลาเหล็กมอเตอร์คอยล์เย็น*	*1.00 ชุด*	*1,800.00*	*1,800.00*
3 .	*ค่าแรงในการซ่อม*	*1.00 งาน*	*1,200.00*	*1,200.00*
	รวมเป็นเงิน			*4,600.00*
	ส่วนลดพิเศษ 5%			*230.00*
	รวมราคาทั้งสิ้น			*4,370.00*

	รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total	*4,370.00*
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat	*305.90*
สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Total	*4,675.90*

ได้รับสินค้าตามจำนวนและรายการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
Received the above mention goods in order and condition

ผู้รับของ

ผู้ส่งของ