

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000164785

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320008828

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก หจ.เอส.एम.การไฟฟ้าและโยธา

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 6503/7251 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบส่ง ของ	ตามที่ได้รับจริง	
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ --332200004338 ทก.55 1.เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นใหม่ 2.ซ่อมเปลี่ยน IC แผงบอร์ดคอนโทรล 3.ค่าแรงในการซ่อม	เครื่อง	1	1	1	5,336.63
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
	รวมเป็นเงิน (ห้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์)					5,336.63

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 499/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563

ได้ดำเนินการตรวจพัสดุ/งานจ้าง ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วผลปรากฏผล ดังนี้

☒ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลง

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงเห็นสมควรเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้

นายกฤษณ์ คงประสิทธิ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

น.ส.พจนกร พลอยงาม

ผู้บันทึกข้อมูลหลังผ่านการตรวจรับ

หมายเลข : 4535/65,65-2-00752

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000164785 รวม

1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 5,336.63 บาท

หัวหนางานพัสด

**แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)**

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00752

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-10

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว กรรณิกา วงศ์สีดา

เบอร์โทร (ภายใน) : 88795

หน่วยงาน : 1320800000 : ภาควิชาทันตกรรมโรคเหงือก จด

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

รายละเอียด : แอร์ห้อง อ.อุไรวรรณ เข็มเชอร์ เสีย

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004338ทก/55	เครื่องปรับอากาศ 1200 บีทียู	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย กฤษณ์ คงประสิทธิ์

ช่างซ่อม : นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบกวิสด/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดแทนไม่สามารถซ่อมได้

ส่งซ่อมภายนอกให้บริษัท 12/1/65 ✓
๑๐ ๑๓๐๖ ๑๐๗๖/๑๖

รายละเอียดการทางชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาว กรรณิกา วงศ์สีดา)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่


วันที่ 10/02/65

วันที่



Date _____

(นายศิรัชย์ อมรปฏิเวธ)
ผู้จัดการ



24/02/15

.....
ผู้ส่งของ