

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000164788
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320008824

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก หจ.เอส.เอ็ม.การไฟฟ้าและโยธา

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 6503/7254 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง	ตามใบส่งของ	ตามที่ได้รับจริง	
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ -332200004684 รพ.2/58 1.เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 2.เปลี่ยนแคปปาซิเตอร์ 3.ค่าแรงในการซ่อม	เครื่อง	1	1	1	5,133.33
2	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ -332200005468 รพ.2/61 1.เปลี่ยนใบเวอร์ใบพัดแบบพลาสติกมอเตอร์คอยล์เย็นใหม่ 2.เปลี่ยนหอยโข่งใบเวอร์แบบพลาสติกใหม่ 3.เปลี่ยนฝาข้างแบบ PVC แฟนคอยล์ยูนิตใหม่ 4.เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ขนาด 1/4 HP900PRM/400VAO 5.ค่าแรงในการซ่อม	เครื่อง	1	1	1	9,097.68
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
	รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์)					14,231.01

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 499/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563


ได้ดำเนินการตรวจพัสดุ/งานจ้าง ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วผลปรากฏผล ดังนี้

☒ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลง

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงเห็นสมควรเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้

นายกฤษฎ์ คงประสิทธิ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ



น.ส.พจนกร พลอยงาม

ผู้บันทึกข้อมูลหลังผ่านการตรวจรับ _____/_____/_____



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000164788
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320008824

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก หจ.เอส.เอ็ม.การไฟฟ้าและโยธา

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 6503/7254 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

หมายเหตุ : 4417/65,65-2-00768

เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ



เลขที่ 4417/2565


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จำ




รหัสกองทุน 2320047000 กองทุน กองทุนทั่วไป
รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000 กิจกรรม ก.สส.งานบริหารทั่วไป
รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000 ศูนย์ต้นทุน งานกายภาพ
รหัสวิชา () คลินิก () ปฏิบัติการ () บรรยาย วันที่ 21/02/2565

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ข.65-2-00768 หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ)	งาน	1	14,231.01				
รวม				14,231.01				


นาย เกรียงไกร การสมวรรณ (88604)
เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย
/ /


อ.ทพ.ดร. ณัฐวดี คุณตะเทพ
ประธาน กองทุนทั่วไป
/ /


นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย
/ /

หัวหน้างานพัสดุ
/ /

**แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)**

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00768

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-14

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว ธราทิพย์ กันทะวงศ์

เบอร์โทร (ภายใน) : 88834

หน่วยงาน : 1325313030 : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

รายละเอียด : เปลี่ยนใบพัด หอยโข่งลม ฝาช่าง สาเหตุเกิดจากไฟไหม้ เปลี่ยนมอเตอร์ระบายความร้อน

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004684รพ.02/58(1.2)	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60000 BTU	
2	เครื่องปรับอากาศ	332200005468รพ.02/61	เครื่องปรับอากาศ	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย กฤษณ์ คงประสิทธิ์

ช่างซ่อม : นาย ธีรวัฒน์ กัดจิตร

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

ส่งซ่อม 60000 BTU 2 10 ชั่วโมง

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาว ธราทิพย์ กันทะวงศ์)


ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่





หจก. เอส.เอ็ม. การไฟฟ้าและโยธา
S.M. ELECTRIC & CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขที่ 45/22 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Tel : 02-245-3977, FAX 02-642-5521
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103516028725

ใบเสนอราคา

เรื่อง ขอเสนอราคา

เลขที่ 3320/6502

เรียน ประธานจัดซื้อ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Invoice No.

วันที่
Date

ทางบริษัทฯ มีความยินดี ขอเสนอราคา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อทาทาซากิ ขนาด 60,000 บีทียู รหัสครุภัณฑ์ 332200005468 รพ.02/61 ที่หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ			
1 .	เปลี่ยนโบเวอร์ใบพัดแบบพลาสติกมอเตอร์คอยล์เย็นใหม่	2.00 อัน	750.00	1,500.00
2 .	เปลี่ยนหอยโข่งโบเวอร์แบบพลาสติกใหม่	1.00 ชุด	1,600.00	1,600.00
3 .	เปลี่ยนผ้าขึงแบบ PVC แผ่นคอยล์ชนิดใหม่	1.00 อัน	1,500.00	1,500.00
4 .	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ขนาด 1/4 HP900PRM/400VAC	1.00 ตัว	2,850.00	2,850.00
5 .	ค่าแรงในการซ่อม	1.00 งาน	1,500.00	1,500.00
	รวมเป็นเงิน			8,950.00
	ส่วนลดพิเศษ 5%			447.50
	รวมราคาทั้งสิ้น			8,502.50
	รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			8,502.50
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			595.18
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Total			9,097.68

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน และคงได้รับใช้ท่านในการครั้งนี้

หมายเหตุ : กำหนดเสร็จภายใน 30 วัน
ยื่นราคา 30 วัน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายศิริชัย อมรพันธุ์)
ผู้จัดการ

๗ 1021 65





หจก. เอส.เอ็ม. การไฟฟ้าและโยธา
S.M. ELECTRIC & CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขที่ 45/22 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Tel : 02-245-3977, FAX 02-642-5521

ฉบับใบส่งของ / ฉบับใบแจ้งหนี้
Invoice / Debit note
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0103516028725

ชื่อผู้ซื้อ
Buyer Name คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เล่มที่ / เลขที่
Invoice No. 6503/7254

ที่อยู่
Address ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่
Date
อัตราภาษี ร้อยละ 7

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	PO 3320008824 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อสตาร์แอร์ ขนาด 60,000 บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ 332200004684 รพ.02/58 (1.2) ที่หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ			
1 .	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน (ของบริษัท)	1.00 ตัว	3,450.00	3,450.00
2 .	เปลี่ยนแคปปาซีเตอร์	1.00 ตัว	400.00	400.00
3 .	ค่าแรงในการซ่อม	1.00 งาน	1,200.00	1,200.00
	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อทาทาซากิ ขนาด 60,000 บีทียู รหัสครุภัณฑ์ 332200005468 รพ.02/61 ที่หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ			
4 .	เปลี่ยนใบเวอร์ใบพัดแบบพลาสติกมอเตอร์คอยล์เย็นใหม่	2.00 อัน	750.00	1,500.00
5 .	เปลี่ยนหอยโข่งใบเวอร์แบบพลาสติกใหม่	1.00 ชุด	1,600.00	1,600.00
6 .	เปลี่ยนฝาข้างแบบ PVC แผ่นคอยล์ชนิดใหม่	1.00 อัน	1,500.00	1,500.00
7 .	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ขนาด 1/4 HP900PRM	1.00 ตัว	2,850.00	2,850.00
8 .	ค่าแรงในการซ่อม	1.00 งาน	1,500.00	1,500.00
	รวมเป็นเงิน			14,000.00
	ส่วนลดพิเศษ 5%			700.00
	รวมราคาทั้งสิ้น			13,300.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total				13,300.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat				931.01
หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Total 14,231.01

ได้รับสินค้าตามจำนวนและรายการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
Received the above mention goods in order and condition

.....
ผู้รับของ

.....
ผู้ส่งของ