

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 67-2-00193
วันที่แจ้งซ่อม : 2023-11-07

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง วันเพ็ญ อยู่ศิริ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88670

หน่วยงาน : 1321300000 : ภาควิชาชีวเคมี ทด

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ท่อระบายน้ำ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

อาการเสีย : ท่อระบายน้ำหลุด ห้อง 215

อาคาร / ชั้น : อาคารพรีคลินิก / ชั้น 2

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง
นาย นิวัติ เข็มขนาด

ประเมินงานซ่อม

☒ ซ่อมได้ ☒ เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่ ☐ ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก ☐ ส่งซ่อมภายนอก ☐ แทนชำรุด

กรณีแทนชำรุด

วันที่แทนชำรุด

ความเห็นความเห็น

☐ ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม ☐ หมดอายุการใช้งาน ☐ อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้ ☐ ควรวางแผนจัดซื้อ


รายละเอียดการแทนชำรุด

ชำรุด หัวถัง 9 นิ้ว 1 1/4" + ฟลัก วาล์วไดอะมิเตอร์ 1/2 1 ชุด

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ



(นาง วันเพ็ญ อยู่ศิริ)



ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่ 9/11/66

วันที่



วันที่