

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 67-2-01746
วันที่แจ้งซ่อม : 2024-08-23

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง วารินทร์ ภูมินาถ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88750-1

หน่วยงาน : 1325303020 : หน่วยหออภิบาลผู้ป่วย
ใน

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปา

อาการเสีย : เครื่องกรองน้ำชำรุด ข้อต่อระหว่างกระบอกกรองหักออกจากกัน

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องกรองน้ำ	332290000099รพ.07/58(2.2)	สำหรับกรองน้ำเข้าหม้อต้มน้ำร้อน	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง
นาย นิวัติ เข็มนาถ

ประเมินงานซ่อม

☒ ซ่อมได้ ☒ เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่ ☐ ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก ☐ ส่งซ่อมภายนอก ☐ แทนชำรุด

กรณีแทนชำรุด

วันที่แทนชำรุด ๒๓-๘-๖๗

ความเห็นความเห็น

☐ ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม ☐ หมดอายุการใช้งาน ☐ อะไหล่สดกฐนไม่สามารถซ่อมได้ ☐ ควรวางแผนจัดซื้อ

รายละเอียดการแทนชำรุด

เบิก วัสดุ/อะไหล่ 6" ชุม. 1 ตัว

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

นางวารินทร์ (แทน)

เกรียงไกร + นิวัติ

(นาง วารินทร์ ภูมินาถ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่ 26.๘.๖๗

วันที่ 26 สิงหาคม 67

วันที่



ภาควิชา/หน่วยงาน วันที่

วันที่