

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000185371
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320009787

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก หจ.เอส.एम.การไฟฟ้าและโยธา

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 6507/7299 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบส่ง ของ	ตามที่ได้รับจริง	
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ -332200003952 รพ.6/53 1.เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น 2.เปลี่ยนแคปปาซีเตอร์ 3.ค่าแรงในการซ่อม	เครื่อง	1	1	1	9,046.85
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงิน (เก้าพันสี่สิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)						9,046.85

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 499/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563


ได้ดำเนินการตรวจพัสดุ/งานจ้าง ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วผลปรากฏผล ดังนี้

☒ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลง

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงเห็นสมควรเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้

นายภุชงค์ คงประสิทธิ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ



น.ส.พจนกร พลอยงาม

ผู้บันทึกข้อมูลหลังผ่านการตรวจรับ

_____/_____/____

หมายเลข : 6857/65,65-2-01212

คลินิกบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์



แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01212
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-04-29

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว ธนาวดี พงษ์สวัสดิ์

เบอร์โทร (ภายใน) : 88806-07

หน่วยงาน : : คลินิกบัณฑิตศึกษาสาขาทัศนกรรมประดิษฐ์

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : มอเตอร์ไหม้

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200003952รพ.06/53		

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย วีรวัฒน์ กัดจิตร
ช่างซ่อม : นาย อธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่สต็อกไม่สามารถซ่อมได้

1. ไม่ซ่อม
2. ซ่อม
3. เปลี่ยนอะไหล่
4. ส่งซ่อมภายนอก

รายละเอียดการทางชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาว ธนาวดี พงษ์สวัสดิ์)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่



หจก. เอส.เอ็ม. การไฟฟ้าและโยธา
S.M. ELECTRIC & CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขที่ 45/22 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Tel : 02-245-3977, FAX 02-642-5521
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103516028725

ใบเสนอราคา

เรื่อง ขอเสนอราคา

เลขที่ 3372/6504

เรียน คณะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Invoice No.

วันที่

Date

ทางห้างฯ มีความยินดี ขอเสนอราคา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อเทอร์ ขนาด 60,000 บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ 332200003952-พ.06/53 ที่คลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 8			
1 .	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น (ของบริษัท)	1.00 ตัว	6,800.00	6,800.00
2 .	เปลี่ยนคอมปาซิเตอร์	1.00 ตัว	600.00	600.00
3 .	ค่าแรงในการซ่อม	1.00 งาน	1,500.00	1,500.00
	รวมเป็นเงิน			8,900.00
	ส่วนลดพิเศษ 5%			445.00
	รวมราคาทั้งสิ้น			8,455.00
	รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			8,455.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			591.85
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Total			9,046.85

กำหนดให้ดำเนินการภายใน 30 วัน

ทางห้างฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการพิจารณาจากท่าน และคงได้รับใช้ท่านในการครั้งนี้

หมายเหตุ : กำหนดเสร็จภายใน 30 วัน
ยื่นราคา 30 วัน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายศิริชัย อมรบุญเวธ)
ผู้จัดการ



ผู้ส่งของ